

Czarna Dąbrówka 16.08.2016r.

L. Dz.

2180/16

Biuro Usług Inwestycyjnych
AQVA-BUB
ul. Piłsudskiego 1c/13
76-200 SŁUPSK

**Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Unichowo**

1. Wodociąg zaprojektować z rur PE PN 10 Ø 90 mm .
2. Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego wodociągu wykonać na działce 45 obręb Unichowo miejsce wskazane na orientacyjnej mapie.
3. Armatura i uzbrojenie - zasuwki kołnierzowe z gumowanym klinem hydranty technologiczne nadziemne Ø 80 mm, oznakowanie uzbrojenia tabliczkami orientacyjnymi na słupku stalowym DN 40 mm.
4. Rurociągi w części wsi o zaawansowanym zagospodarowaniu terenu (sieci kanalizacyjne , kable telefoniczne i energetyczne, ogrody, drogi i place utwardzone), zaprojektować do wykonania metodą przecisku sterowanego , na głębokości minimum 1,7 mppt.
5. Przyłącza wodociągowe z rur PE PN 10 o średnicy zewnętrznej minimum 40 mm. Przyłącza wodociągowe uzbroić w zasuwkę odcinającą mufową z gumowanym klinem montowaną do odgałęzienia na wodociągu, trzpień zasuwki wyprowadzić na teren w obrukowanej skrzynce żeliwnej typ „ D ”.
6. Podejścia wodomierzowe zlokalizować w szczelnych studniach wodomierzowych (PVC) Studnie wodomierzowe na przyłączach wodociągowych z minimalną głębokością 2,0 m i średnicy wewnętrznej 1000 mm zaopatrzone w wodomierz skrzydełkowy odpowiedniej przepustowości.
7. Podejścia wodomierzowe wyposażać w zawory odcinające grzybkowe, zawory antyskażeniowe przepływów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Po wykonaniu nowej sieci, istniejące połączenie pozostawić i zabezpieczyć przed napływem wody z nowego wodociągu (zakorkować lub w inny sposób zamknąć stary przewód).
9. Niniejsze warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia jeżeli w tym okresie nie została wydana decyzja pozwolenia na budowę
10. Uwagi dla wykonawcy:

Przystąpienie do robót należy zgłosić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót i uzgodnić na etapie wykonawstwa szczegóły przyłączenia do sieci wodociągowej.

Otrzymuje:

Wnioskodawca

Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77 - 116 Czarna Dąbrówka

a/a

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka



mgr inż. Grzegorz Stendel