

Czarna Dąbrówka 06.05.2015 r.

GI.271.1.1.2015.WU

Wg rozdzielnika

Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka informuje, iż wpłynęło zapytanie do prowadzonego postępowania na zadanie pod nazwą „Dostawę płyt drogowych IOMB” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 99412 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość dostawy płyt o wytrzymałości betonu na ściskanie C25/30, zamiast wskazanej w SIWZ klasy C35/45?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający utrzymuje w mocy zapis zawarty w S.W.Z.:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pełnowartościowych płyt drogowych żelbetowe – zbrojone, wielootworowe o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm wykonane z betonu niebarwnego w ilości do 3976 szt. Beton, z którego wykonane są płyty wielootworowe IOMB powinien spełnić wymagania dla klasy wytrzymałości minimum C35/45 wg PN-EN 206-1.

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

mgr inż. Grzegorz Stencel