



WÓT GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 8212643, fax. 59 8212644, e-mail gmina@czarnadabrowka.pl

GI.7013.9.1.2015.CP

Czarna Dąbrówka, dnia 23.09.2015 r.

wg rozdzielnika

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Przebudowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą w Czarnej Dąbrówce**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 134749-2015, data 11.09.2015 r.

Pytanie

W dokumentacji technicznej jako jedną warstwę podbudowy bieżni przewidziano asfaltobeton o łącznej grubości 7cm. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tej warstwy podbudowy na beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym polipropylenowym, ściągany na mokro o gr. 12cm? Rozwiązanie takie jest równoważne dla podbudowy z asfaltobetonu i dopuszczone przez producenta nawierzchni poliuretanowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastąpienie warstw podbudowy bieżni z asfaltobetonu (o łącznej grubości 7cm) warstwą betonu klasy C16/20 o grubości 12cm zbrojonego włóknami rozproszonymi. Rozwiązanie to musi być dopuszczone przez producenta danego typu nawierzchni poliuretanowej.

Z poważaniem

WÓJT
Jan Klasa

Sporządziła: Celina Papuga