

Wg rozdzielnika

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż wpłynęły zapytania do prowadzonego postępowania na zadanie pod nazwą „budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kozy ” o wartości poniżej 5.225.000 EURO opublikowanego w BZP numer ogłoszenia 25543 - 2016 data publikacji 11.03.2016 r.

Pytanie.

1. CZY ZAMAWIAJĄCY POSIADA UZGODNIENIA BRANŻOWE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZY.

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja projektowa posiada niezbędne uzgodnienia wymagane prawem realizacja inwestycji odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – zgłoszenie zawiera klauzulę Starostwa powiatowego w Bytowie o braku sprzeciwu.

PYTANIE.

2. ZASUWY I HYDRANTY ORAZ KSZTYAŁTKI MAJĄ BYĆ Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO CZY SZAREGO.

ODPOWIEDŹ:

Wszelkie użyte materiały muszą być zgodne z zapisem w SIWZ punkt 3.7 podpunkt 1 strona 2.

PYTANIE

3. W JAKICH DROGACH BIEGNIE PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA.

ODPOWIEDŹ:

Sieć wodociągowa przebiega w pasie drogowym dróg powiatowych i gminnych.

PYTANIE

4. PODANIE DŁUGOŚCI ODCINKÓW, JEŻELI SIEĆ BIEGNIE W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ, POWIATOWEJ, GMINNEJ.

ODPOWIEDŹ:

Długości przecisków zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

PYTANIE

5. CZY GMINA BĘDZIE POBIERAŁA OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI ROBOTAMI BUDOWLANymi BIEGNĄCYMI W PASIE DRÓG GMINNYCH? JEŻELI TAK, TO PROSIMY O PODANIE WYSOKOŚCI OPŁATY.

ODPOWIEDŹ:

Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – gmina nie będzie pobierała żadnych opłat natomiast teren zgodnie z zapisem w SIWZ punkt 3.7 podpunkt 3 po wykonanych robotach musi być uporządkowany.

PYTANIE

6. PROSIMY O POTWIERDZENIE, ŻE W PRZYPADKU NAPOTKANIA NA NIEZINWENTARYZOWANE LUB BŁĘDNIE ZINWENTARYZOWANE INSTALACJE PODZIEMNE, W STOSUNKU DO STANU WYNIKAJĄCEGO Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAŁĄCZONEJ DO SIWZ I STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ WYCENY OFERTOWEJ, W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI DOKONANIA ICH PRZEBUDOWY, WYKONAWCA OTRZYMA WYNAGRODZENIE DODATKOWE, A TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ULEGNIE STOSOWNEMU WYDŁUŻENIU.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisem w punkcie 3 podpunkt 5 nie wyklucza się udzielenie zamówienia uzupełniającego oraz zmiana treści umowy jest określona w punkcie 16 SIWZ.

PYTANIE:

7. PROSIMY O POTWIERDZENIE, IŻ W PRZYPADKU STWIERDZENIA ODMIENNYCH OD WSKAZANYCH W DOKUMENTACJI WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH LUB GRUNTOWO-WODNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WYKONANIA ROBÓT ODWODNIENIOWYCH LUB ZIEMNYCH W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM ZAKRES PRZYJĘTY DO WYCENY OFERTY NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONEJ DO SIWZ DOKUMENTACJI, WYKONAWCA OTRZYMA WYNAGRODZENIE DODATKOWE, A TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ULEGNIE STOSOWNEMU WYDŁUŻENIU.

ODPOWIEDŹ:

Zmian a treści umowy została określona w punkcie 16 SIWZ natomiast warunki wszelkich robót dodatkowych określono w § 9 wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

PYTANIE

8. PROSIMY O POTWIERDZENIE, ŻE WYKONANIE INWESTYCJI NIE WYMAGA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA EWENTUALNYCH KOLIZJI Z ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ UZYSKANIE DECYZJI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z WYCINKĄ LEŻĄ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO.

ODPOWIEDŹ:

Projekt budowlany nie przewiduje wycinki drzew – w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów decyzja i opłaty administracyjne są po stronie Zamawiającego z zachowanie warunku określonego w § 9 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

PYTANIE


9. PROSIMY ZAMAWIAJĄCEGO O ZAŁĄCZENIE SKANÓW DECYZJI, UZGODNIEŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH OKREŚLONYCH W OPISIE TECHNICZNYM JAKO PODSTAWA OPRACOWANIA NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu: pierwsza strona projektu budowlanego z pieczętkami Starostwa – strona 1, zgłoszenie zawierające zapis o braku sprzeciwu – strona 2, warunki techniczne wydane przez ZGK Czarna Dąbrówka strona – 3 i 4, decyzja Zarządu Dróg Powiatowych strona – 5 i 6 = łącznie 6 stron.

Proszę o przychylnie potraktowanie niniejszych odpowiedzi na złożone zapytania.

Z poważaniem

WÓJT

Jan Klasa

Inwestor : GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
 77-116 CZARNA DĄBRÓWKA
 UL. GDAŃSKA 5

EGZ. **1**

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI

W M. KOZY

na dz. nr: 141; 2/17; 604; 605/1; 605/2; 610; 644; 629; 155; 56; 5/4; 607/2; 607/3; 56; 5/4; 12/1; 15; 42;
 121/1; 101/1; 72; 75/2; 76; 80; 81; 83/3; 84; 85/2; 86/1; 87; 605/3; 88/1; 88/2; 99; 100; 101/2; 102/2;
 103/3; 136/1; 143/2; 143/5; 144; 145/1; 146; 147/1; 148; 149/1; 150/2; 151; 152/1; 152/2; 155; 156; 157;
 158/3; 160/1; 567; 568; 569; 570; 571; 573; 575; 576; 578; 577; 580; 582; 584; 586; 588; 590; 593; 595;

630/6 597; 598; 600; 602; 561; 564; 565; obręb KOZY

(kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci wod.-kan.)

STAROSTWO POWIATOWE
 ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2
 77-100 BYTÓW

Załącznik ...
 do ZGŁOSZENIA
 nr AB-IB-C-6443.1.1201
 z dnia 11-01-2016

Zawartość :

1. Opis techniczny
2. Uzgodnienia i załączniki
3. Rysunki

Z up. STAROSTY
Katarzyna Pupka-Lipinska
 Katarzyna Pupka-Lipinska
 Inspektor ds. administracji
 architektoniczno - budowlanej

Oświadczenie:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane, oświadczamy, że powyższy projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imię i Nazwisko, nr uprawnień	Podpis, pieczęćka
Projektował: inż. Bolesław Baszko AN/8346/151/84 POM/IS/0167/01	<i>Bolesław Baszko</i> inż. Bolesław Baszko uprawnienia bud. do projektowania i kierowania robot. budowlanymi w specjalności instal. i sieci sanitarnie Nr AN/8346/151/84 UW Słupsk
Sprawdził inż. Jakub Sieciechowicz AN/8346/305/90 POM/IS/4334/01	<i>Jakub Sieciechowicz</i> Spec. w z. dz. Instal. i sieci sanitarnie Upr. Słupsk 25715 Nr ewid. AN 8346/305 UAN 8346/305

Słupsk, listopad 2015 r.

ST-PM-BY/26005ENIE/80/2016

AB-IB-C.6743, 1.1.2016

12.01.2016

[Signature]

nr rejestru organu przyjmującego zgłoszenie

**ZGŁOSZENIE BUDOWY / ROBÓT BUDOWLANYCH *)
NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ**

STAROSTWO POWIATOWE
w BYTOWIE

11-01-2016

533/16

AB.

STAROSTA BYTOWSKI
ul. Ks. dr Domańskiego
77 – 100 Bytów

Podpis _____
nazwa organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia

Inwestor **GMINA CZARNA DĄBRÓWKA UL. GDAŃSKA 5, 77 – 116 CZARNA DĄBRÓWKA**

imię i nazwisko lub nazwa oraz adres

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 20, pkt. 19a podpunkt b, i art. 30 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn.zm.)

zgłaszam zamiar rozpoczęcia z dniem **01.03.2016 r.**

budowy / robót budowlanych *) **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KOZY**

określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych

Budowa / roboty budowlane *) będzie/a prowadzona/-e w miejscowości **Kozy, 77 – 116 Czarna Dąbrówka.**

adres budowy / robót budowlanych

przy ulicy _____ na działce o numerze ewidencyjnym gruntu; 141; 2/17; 604; 605/1; 605/2; 610; 629; 155; 56; 5/4; 607/2; 607/3; 12/1; 15; 42; 121/1; 101/1; 72; 75/2; 76; 80; 81; 83/3; 84; 85/2; 86/1; 87; 605/3; 88/1; 88/2; 99; 100; 101/2; 102/2; 103/3; 136/1; 143/2; 143/5; 144; 145/1; 146; 147/1; 148; 149/1; 150/2; 151; 152/1; 156; 157; 158/3; 160/1; 567; 568; 569; 570; 571; 573; 575; 576; 578; 577; 580; 582; 584; 586; 588; 590; 593; 595; 597; 598; 600; 602; 561; 564; 565; 630/6, obręb geodezyjny Kozy.

- sieć wodociągowa o całkowitej długości 842 mb z rur PE o średnicy 90. 63, 50 [mm],

- przyłącza wodociągowe o całkowitej długości 1290 mb z rur PE o średnicy 40 mm.

[Signature] popr. 1.4.82

Do zgłoszenia budowy / robót budowlanych *) dołączam:

- oświadczenie o posiadany prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- ~~odpowiednie szkice lub rysunki*),~~
- ~~pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami*),~~
- projekt zagospodarowania działki lub terenu dla budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20 oraz w art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawo budowlane *) – projekt budowlany – 4 egzemplarze.
- ~~upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu*),~~

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

77-116 Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

WÓJT

[Signature]

podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić

STAROSTWO POWIATOWE
w Bytowie

Brak sprzeciwu w terminie 30 dni

data 26.02.2016

podpis *[Signature]*

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
CZARNA DĄBRÓWKA
77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3
NIP 8421663475, Regon 220043832
tel. 0-59 82 140 20

STAROSTWO POWIATOWE CZARNA DĄBRÓWKA
ul. Ks. dr. Eustachy Domaradzki 2
77-100 BYTÓW
Załącznik nr 9
77-116 Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

Czarna Dąbrówka 14.04.2015r.

L. Dz. 477/2015

Gmina Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
77 - 116 Czarna Dąbrówka

**Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowości Kozy**

1. Wodociąg zaprojektować z rur PE 100 Szeregu SDR 11 PN 16 o średnicy zewnętrznej 90 - 63 - 50 mm .
2. Włączenie projektowanego wodociągu do istniejącego wodociągu wykonać na działce 610 obręb Kozy /istniejący budynek hydroforni / miejsce wskazane na orientacyjnej mapie. Rozbudowa Hydroforni nastąpi w późniejszym terminie jako II etap.
3. Armatura i uzbrojenie - zasuwy kołnierzowe z gumowanym klinem hydranty technologiczne nadziemne Ø 80 mm, oznakowanie uzbrojenia tabliczkami orientacyjnymi na słupku stalowym DN 40 mm.
4. Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 Szeregu SDR 11 PN 16 o średnicy zewnętrznej minimum 40 mm. Przyłącza wodociągowe uzbroić w zasuwkę odcinającą mufową z gumowanym klinem montowaną do odgałęzienia na wodociągu, trzpień zasuwki wyprowadzić na teren w obrukowanej skrzynce żeliwnej typ „ D ”.
5. Podejścia wodomierzowe zlokalizować w studniach wodomierzowych. Studnie wodomierzowe na przyłączach wodociągowych z minimalną głębokością 1,6 m średnicy wewnętrznej min. 1000 mm zaopatrzone w wodomierz skrzydełkowy o odpowiedniej przepustowości. Lokalizacja studzienek na posesjach odbiorcy wody.
6. Podejścia wodomierzowe wyposażać w zawory odcinające grzybkowe (przed wodomierzem) oraz kulowe i zawory anty-skazeniowe przepływów zwrotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

mgr inż. Bolesław Baszko
uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
robot. budowlanymi w specjalności instalacji i
sieci sanitarne
Nr AN/8346/151/84 UW Słupsk

Za zgodność z oryginałem

20 3

7. Rurociągi w części wsi o zaawansowanym zagospodarowaniu terenu (sieci wodne i kanalizacyjne, kable telefoniczne i energetyczne, ogrody , drogi i place utwardzone) zaprojektować metodą bez wykopową na głębokości min.1,7 mppt.
8. Przejście pod i w pasach drogi powiatowej według warunków i decyzji Zarządu Dróg Powiatowych.
9. Po wykonaniu nowej sieci wodociągowej istniejącą starą sieć pozostawić i zabezpieczyć przed napływem wody z nowego wodociągu (zakorkować lub w inny sposób zamknąć stary przewód.
10. Niniejsze warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wystawienia jeżeli w tym okresie nie została wydana decyzja pozwolenia na budowę.
11. Uwagi dla wykonawcy:
12. Przystąpienie do robót należy zgłosić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem robót i uzgodnić na etapie wykonawstwa szczegóły przyłączenia nowej sieci jak i odłączenia starej sieci wodociągowej.

Wyk. w 3 egz.

Egz. nr 1 - a/a

Egz. nr 2 - adresat

Egz. nr 3 - projektant AQUA - BUD Bolesław Baszko, ul. Piłsudskiego 1c/13,76- 200 Słupsk

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

mgr inż. Grzegorz Stencel

inż. Bolesław Baszko

uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
robot. budowlanymi w specjalności instalacji i
sieci sanitarne
Nr AN/8346/151/84 UWW Słupsk

Za zgodność z oryginałem

21 4

Zarząd Dróg Powiatowych
77-100 BYTÓW
ul. Leśna 1
tel./fax (0-59) 822 25 29
NIP 842-15-29-788, Regon 770963199
DM. 7137.191.2015

EGZ. INWESTOR
DECYZJA STAŁA SIĘ OSTATECZNA
dnia 12.11.2015r.
podpis [podpis]
DECYZJA

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA
77-116 Czarna Dąbrówka
ul. Gdańska 5
NIP 842-116-44-085, Regon 770979507
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Ks. dr. Eustasza Domańskiego 2
77-100 BYTÓW
Bytów, dnia 27.10.2015r.

Działając z upoważnienia zawartego w Uchwale nr 14/33/2011 Zarządu Powiatu Bytowskiego z dnia 1 lutego 2011r., w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie, na podstawie art. 39 ust.3, 3a i ust. 5, art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora **Gminę Czarna Dąbrówka** z dnia 21.10.2015r.

z e z w a l a m

na lokalizację **sieci wodociągowej** we wsi Kozy w pasie drogowym drogi powiatowej nr **1193G Chlewnica – Mikorowo - Kozin** (dz. nr 15, 42, 101/1 obręb Kozy) i nr **1739G Kozy – Kotuszewo** (dz. nr 121/1 obręb Kozy) przy zachowaniu następujących warunków:

1. Projektowane przejścia poprzeczne pod drogą należy zaprojektować przewiertem sterowanym bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni w rurze ochronnej. Komory preciskowe zlokalizować poza pasem drogowym.
2. Instalację w poboczu drogi wykonać metodą wykopu otwartego min. 2,0m od krawędzi jezdni.
3. Wszelkie roboty w pasie drogowym należy wykonać w terminie sprzyjających warunków pogodowych (dodatnich temperatur).
4. Pas drogowy po wykonanych pracach doprowadzić do stanu pierwotnego.
5. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985r.o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt jego przełożenia ponosi właściciel.
6. Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt.11, art. 32 ust. 4 pkt.2 i art.33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z późn. zm.), Decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do **oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem pasa drogowego** na cele budowlane, w zakresie wynikającym z uzgodnienia Projektu.

Uzgodnienie zachowuje moc w terminie 3 lat od daty jego wydania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kpa odstępuję się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniła ona całości żądania strony.

Dodatkowo informuję, że:

1. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o który wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. (Dz. U. nr 140, poz. 1481) w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.).

Na podstawie art. 40 ust. 8 w/w ustawy o drogach publicznych i uchwały nr XXII/201/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego poz. 2337 z dnia 5 czerwca 2013r.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, w zezwoleniu na prowadzenie robót zostaną naliczone opłaty:

– opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia badającego przedmiotem niniejszego zezwolenia,

Bytów, dnia 12.11.2015
podpis [podpis]

5
64

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2

GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

77-116 Czarna Dąbrówka

ul. Gdańska 5

NIP 842-16-44-035, Regon 770979507

- 77-100 BYTÓW
- opłata za zajęcie pasa drogowego, za okres prowadzenia robót w pasie drogowym.
 2. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć sposób zabezpieczenia i oznakowania robót w pasie drogowym zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729) zaopiniowany przez zarządcę drogi, Komendę Powiatową Policji w Bytowie i zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Bytowie.

Integralną część stanowi opieczętowny pieczęcią Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie załącznik graficzny- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 dz. nr 15, 42, 101/1, 121/1 obręb Kozy.

Zezwolenie jest zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie tab. III pkt.44 ppkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U tj. 2014r. poz. 1628).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Z up. ZARZĄDU POWIATU

mgr Marian Miazga
DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie

Otrzymują:

① Gmina Czarna Dąbrówka 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5

2. a/a