



GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka

tel. 59 8212643, fax. 59 8212644, e-mail gmina@czarnadabrowka.pl

GPI.271.3.1.2017.CP

Czarna Dąbrówka, dnia 18.04.2017 r.

Gmina Czarna Dąbrówka informuje, iż wpłynęło zapytanie do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Unichowo**”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 58511 - 2017 z dnia 2017-04-04 r.

Pytanie

W projekcie budowlanym zaprojektowane są studzienki wodomierzowe z tworzywa Dn1000, natomiast w przedmiarze są Dn600. Jakiej średnicy studzienki wodomierzowe należy przyjąć do wyceny, Dn600 czy Dn1000?

Odpowiedź:

Do wyceny i montażu należy przyjąć studzienki wodomierzowe z tworzywa Dn1000.

Z poważaniem

WÓJT
Jan Klasa