

Zamawiający: **Gmina Czarna Dąbrówka**
Adres: **77-116 Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5**

Czarna Dąbrówka, dnia 21.09.2020 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita”

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.

Zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną mieszanki mineralno-asfaltowe (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna) należy wykonać z mieszanek dla kategorii ruchu KR3-4. Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania mieszanek mineralno-asfaltowych dla kategorii KR3-4.

Wyjaśnienie nr 1

Tak. potwierdzamy mieszanki mineralno-asfaltowe (warstwa wiążąca oraz warstwa ścieralna) należy wykonać z mieszanek dla kategorii ruchu KR3-4

Pytanie nr. 2

Prosimy o wskazanie kategorii ruchu przebudowywanego odcinka drogi.

Wyjaśnienie nr 2

Kategorii ruchu przebudowywanego odcinka drogi KR2

Zamawiający wskazuje, iż niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Otrzymują:

- Wykonawcy składający zapytanie;
- Strona internetowa Zamawiającego;
- UG/ad acta.

WÓJT
Jan Klasa