



OBJAŚNIENIA

- K – kocioł
 PO – pompa obiegowa C.O.
 PC – pompa C.W.U.
 N – naczynie przeponowe
 T – termometr
 M – manometr
 Z – zawór kulowy
 F – filtr siatkowy
 ZZ – zawór zwrotny
 ZB – zawór bezpieczeństwa
 ZS – zawór kulowy ze spustem

SANITAR Karol Miazga adres: Ząbinowice 43a/2, 77-100 Bytów
 tel. 504-283-611, e-mail: sanitarkm@o2.pl, NIP: 842-164-92-45, REGON: 360643242

ZLECENIODAWCA: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

TEMAT: Opinia techniczna. Wymiana istniejącego źródła ciepła w budynku
 Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w m. Czarna Dąbrówka

ADRES: ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka, dz. nr 43/2, 43/4 obr. Czarna Dąbrówka

OPRACOWAŁ: br. sanitarna
 mgr inż. Karol Miazga

NR UPRAWNIENI:
 POM/0035/PWOS/11

PODPISY:

SKALA:
 1:500

PROJEKTOWAŁ:

NR UPRAWNIENI:

PODPISY:

DATA:
 wrzesień 2020

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI

Rys. Nr
 2